



STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI
JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY
04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/002/08

Dostawca: ELEKTROPLAST s.c.
(Nazwa i adres) Anna Sztuba-Karolewska, Adam Karolewski, Adam Kempniński
ul. Spiżowa 7
85-461 Bydgoszcz

Producent: ELEKTROPLAST s.c.
(Nazwa i adres) Anna Sztuba-Karolewska, Adam Karolewski, Adam Kempniński
ul. Spiżowa 7
85-461 Bydgoszcz

Nazwa wyrobu: Obudowy do rozdzielnic nn.
Skrzynki z materiału izolacyjnego do budowy rozdzielnic skrzynkowych

Typ (model): Z-0, Z-1, Z-2, Z-3

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i: 500 V,
stopień ochrony: IP54,
IK10.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami normy zharmonizowanej:

Norma(y)	Raport(y) z badań Nr	Wydany(e) przez
PN-EN 62208:2006 (EN 62208:2003)	LA-07.250/1 LA-07.250/2	BBJ

Spełnienie wymagań powyższej normy zharmonizowanej daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE (wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089)

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania **CE**.

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania wyżej wymienionych(ej) norm(y).

Znakowanie **CE** na wyrobach wymaga jeszcze od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).



Dyrektor
J. Okólski
Janusz Okólski

Warszawa, dnia 11 stycznia 2008 r.





**STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE ds. JAKOŚCI**

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

BBJ-SEP

CERTYFIKAT Nr B/12/2/08

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nazwa i adres posiadacza

certyfikatu:

ELEKTROPLAST s.c.

Anna Sztuba-Karolewska, Adam Karolewski, Adam Kempński
ul. Spiżowa 7
85-461 Bydgoszcz

Nazwa i adres producenta:

ELEKTROPLAST s.c.

Anna Sztuba-Karolewska, Adam Karolewski, Adam Kempński
ul. Spiżowa 7
85-461 Bydgoszcz

Nazwa wyrobu:

Obudowy do rozdzielnic nn.
Skrzynki z materiału izolacyjnego
do budowy rozdzielnic skrzynkowych.

Typ (odmiany):

Z-0, Z-1, Z-2, Z-3

Podstawowe parametry:

napięcie znamionowe izolacji U_i: 500 V,
stopień ochrony: IP54,
IK10.

Wyrób spełnia wymagania
bezpieczeństwa zawarte w:

PN-EN 62208:2006, EN 62208:2003

Nr sprawozdania:

LA-07.250/1, LA-07.250/2

System certyfikacji:

SYSTEM 5 ISO

Prawo do oznaczania w okresie od 2008-01-11 do 2013-01-10

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry)

jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej.

Prawa i obowiązki obu stron wynikające z niniejszego certyfikatu określa odrębna umowa.

BBJ-SEP

BBJ-SEP

Warszawa, dnia 11 stycznia 2008 r.



Dyrektor

J. Okólski
Janusz Okólski